

**AVISO DE UNA DECISION PRELIMINAR  
PARA LA EMISION DE UNA AUTORIDAD PARA CONSTRUIR Y  
LA PROPUESTA MODIFICACION SIGNIFICANTIVA DE UN PERMISO  
MANDATORIO FEDERAL PARA OPERAR**

POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que el Distrito Unificado para el Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín esta solicitando comentarios públicos en la propuesta modificación significativa de Aera Energy, LLC (dba Midway Sunset Cogeneration Co.) en Section 17, Township 31S, Range 22E, California. Midway Sunset Cogeneration Co. (MSCC) propone que se permita que los motores de turbina de gas operen como unidades que se operan durante alta demanda de electricidad. MSCC propone evitar el sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) cuando las turbinas funcionan como unidades durante alta demanda, que será posible con el remplazo de las cámara de combustión presentes con nuevas cámaras de combustión con Ultra Dry Low-NOx (DLN1+ Turndown Enhance) que son capaces de satisfacer el requisito de 5 ppm-NOx de la Regla 4703 para unidades sin SCR.

El análisis de los fundamentos jurídicos y fácticos de esta acción propuesta, Número del Proyecto #S-1133758, está disponible para la inspección del público en [http://www.valleyair.org/notices/public\\_notices\\_idx.htm](http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm) y en cualquiera de las oficinas del Distrito. No habrá un aumento en emisiones asociadas con esta acción propuesta. Esta será la única oportunidad para que el público haga comentarios en las condiciones especificadas de esta modificación. Si se solicita, el Distrito llevará a cabo una audiencia pública acerca de la emisión de esta modificación. Para más información en Español, por favor comuníquese con el Distrito al (661) 392-5500. Comentarios por escrito acerca de este propuesto permiso inicial debe ser sometido antes del 12 de Diciembre del 2013 a **DAVID WARNER, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PERMISOS, SAN JOAQUIN VALLEY AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 34946 FLYOVER COURT, BAKERSFIELD, CA 93308.**

**NOTICE OF PRELIMINARY DECISION  
FOR THE ISSUANCE OF AUTHORITY TO CONSTRUCT AND  
THE PROPOSED SIGNIFICANT MODIFICATION OF FEDERALLY  
MANDATED OPERATING PERMIT**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the San Joaquin Valley Air Pollution Control District solicits public comment on the proposed significant modification of Aera Energy, LLC (dba Midway Sunset Cogeneration Co.) at Section 17, Township 31S, Range 22E, California. Midway Sunset Cogeneration Co. (MSCC) is proposing to allow the gas turbine engines to operate as peaking units. MSCC is proposing to bypass the selective catalytic reduction system when the turbines are operated as peaking units by replacing the combustor cans with Ultra Dry Low-NOx (DLN1+ Turndown Enhance) cans that are capable of achieving the 5 ppm-NOx requirement of Rule 4703 without SCR.

The District's analysis of the legal and factual basis for this proposed action, project #S-1133758, is available for public inspection at [http://www.valleyair.org/notices/public\\_notices\\_idx.htm](http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm) and at any District office. There are no emission increases associated with this proposed action. This will be the public's only opportunity to comment on the specific conditions of the modification. If requested, the District will hold a public hearing regarding issuance of this modification. For additional information, please contact the District at (661) 392-5500. Written comments on the proposed initial permit must be submitted by December 12, 2013 to **DAVID WARNER, DIRECTOR OF PERMIT SERVICES, SAN JOAQUIN VALLEY AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 34946 FLYOVER COURT, BAKERSFIELD, CA 93308.**