

**AVISO DE DECISIÓN FINAL
PARA LA OTORGACIÓN DE UN PERMISO DE
AUTORIDAD PARA CONSTRUIR**

POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que el Director Ejecutivo del Distrito del Aire ha otorgado permisos de Autoridad para Construir a City of Fresno/Facilities Management para reemplazar un motor de combustión interna de diésel de 299 caballos de fuerza para apoderar un generador eléctrico durant apagones eléctricos con un motor de combustión interna de diésel de 909 caballos de fuerza que es certificado Nivel 2 para aponderar un generador eléctrico durante apagones eléctricos, en 2600 Fresno Street in Fresno, CA.

No se recibieron comentarios siguiendo la decisión preliminar del Distrito en este proyecto.

La revisión de la solicitud del Proyecto #1150822 está disponible para la inspección del público en http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm, el DISTRITO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE DEL VALLE DE SAN JOAQUIN, 1990 EAST GETTYSBURG AVENUE, FRESNO, CA 93726, y en cualquiera de las oficinas del Distrito. Para más información en Español, por favor comuníquese con el Distrito al (559) 230-6000.

**NOTICE OF FINAL ACTION
FOR THE ISSUANCE OF
AUTHORITY TO CONSTRUCT PERMITS**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Air Pollution Control Officer has issued the Authority to Construct permit to City of Fresno/Facilities Management for replacing the existing 299 bhp diesel-fired emergency standby engine (permit unit C-7-1-0) with a 909 bhp diesel-fired emergency standby engine, at 2600 Fresno Street in Fresno, CA.

No comments were received following the District's preliminary decision on this project.

The application review for Project #1150822 is available for public inspection at http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm, the SAN JOAQUIN VALLEY UNIFIED AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 1990 EAST GETTYSBURG AVENUE, FRESNO, CA 93726, and at any other District office. For additional information, please contact the District at (559) 230-6000.