

**AVISO DE DECISIÓN PRELIMINAR
PARA LA OTORGACIÓN DE UNA AUTORIDAD PARA CONSTRUIR Y
LA PROPUESTA MODIFICACIÓN MENOR DE UN PERMISO MANDATORIO FEDERAL
PARA OPERAR**

POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que el Distrito para el Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín está solicitando comentarios del público para la propuesta emisión de una Autoridad para Construir a Covanta Mendota LP en Mendota, California. la modificación de una caldera en lecho fluido circulante de biomasa y gas natural para instalar un sistema de inyección de bicarbonato de sodio, con un sistema opcional de carbón activado, para cumplimiento con la regulación MACT – Subsección DDDDD, Estándares Nacionales de Emisiones para Contaminantes del Aire Peligrosos para Fuentes Mayores: Industriales, Comerciales, y Calderas Institucionales y Calefactores de Proceso, en 400 Guillen Parkway en Mendota

El análisis de los fundamentos jurídicos y fácticos de esta acción propuesta, Número del Proyecto #C-1152808, está disponible para la inspección del público en http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm y en cualquiera de las oficinas del Distrito. Para más información en Español, por favor comuníquese con el Distrito al (559) 230-6000. Comentarios por escrito acerca de este propuesto permiso inicial debe ser sometido antes del 27 de Enero del 2017 a **ARNAUD MARJOLLET, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PERMISOS, SAN JOAQUIN VALLEY AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 1990 EAST GETTYSBURG AVENUE, FRESNO, CA 93726.**

**NOTICE OF PRELIMINARY DECISION
FOR THE ISSUANCE OF AUTHORITY TO CONSTRUCT AND
THE PROPOSED MINOR MODIFICATION OF FEDERALLY
MANDATED OPERATING PERMIT**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the San Joaquin Valley Air Pollution Control District solicits public comment on the proposed issuance of Authority To Construct to Covanta Mendota LP at Mendota, California. This project is for the modification of a biomass and natural gas-fired circulating fluidized bed boiler to install a sodium bicarbonate injection system, with an optional activated carbon system, for compliance with MACT regulation - Subpart DDDDD, National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for Major Sources: Industrial, Commercial, and Institutional Boilers and Process Heaters, at 400 Guillen Parkway in Mendota.

The District's analysis of the legal and factual basis for this proposed action, project #C-1152808, is available for public inspection at http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm and at any District office. For additional information, please contact the District at (559) 230-6000. Written comments on the proposed initial permit must be submitted by January 27, 2017 to **ARNAUD MARJOLLET, DIRECTOR OF PERMIT SERVICES, SAN JOAQUIN VALLEY AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 1990 EAST GETTYSBURG AVENUE, FRESNO, CA 93726.**